

obec: Bystřice, Važice, k.ú.Važice,  
měřítko: 1:1000

LEGENDA

zemní kabelové vedení nn VO (AYKY, CYKY) - nové

venkovní vedení nn VO (AES) - nové

venkovní vedení nn VO (AlFe) - demontáž

kabelový pilíř RVO

kabelový pilíř SR - ČEZ

stožár VO - objekt SO 01 (kabel VO)

svítidlo na stožár VO - objekt SO 02 (vrch VO)

betonový stožár VO - ČEZ

betonový stožár VO - nový - součást VO

ukončení vedení VO

uzemnění

svodiče přepětí

protlak

telekomunikační kabel CETIN

plynový řád INNOGY

číslo popisné

číslo svítidla VO

DOTČENÉ PARCELY - SO 01 - NOVÝ KABEL VO  
899/1; 864/4; 715; 899/2; 899/3; 641/1; 873/4; 873/3; 873/7; 873/8; 873/1  
st. 68; 869

DĚLKA VEDENÍ - SO 01 - NOVÝ KABEL VO  
450m

| SVÍTIDLO | SOUPOIS SVÍTIDEL - SO 01 - NOVÝ KABEL VO |
|----------|--|
| A 1.     | K 6 - 133/89/60, svítidlo VV DINGO TOW   |
| A 2.     | K 6 - 133/89/60, svítidlo VV DINGO TOW   |
| A 3.     | K 6 - 133/89/60, svítidlo VV DINGO TOW   |
| A 4.     | K 6 - 133/89/60, svítidlo VV DINGO TOW   |
| A 5.     | K 6 - 133/89/60, svítidlo VV DINGO TOW   |
| A 6.     | K 6 - 133/89/60, svítidlo VV DINGO TOW   |
| A 7.     | K 6 - 133/89/60, svítidlo VV DINGO TOW   |
| A 8.     | K 6 - 133/89/60, svítidlo VV DINGO TOW   |
| A 9.     | K 6 - 133/89/60, svítidlo VV DINGO TOW   |

DOTČENÉ PARCELY - SO 02 - OBNOVA ROZVODU VO  
858, 864/4, 615/2

DĚLKA VEDENÍ - SO 02 - OBNOVA ROZVODU VO  
400m


| SVÍTIDLO | SOUPOIS SVÍTIDEL - SO 02 - OBNOVA ROZVODU VO  |
|----------|---|
| B 1.     | UNI I - 750 - BANDIMEX, svítidlo VV DINGO TOW |
| B 2.     | UNI I - 750 - BANDIMEX, svítidlo VV DINGO TOW |
| B 3.     | UNI I - 750 - BANDIMEX, svítidlo VV DINGO TOW |
| B 4.     | UNI I - 750 - BANDIMEX, svítidlo VV DINGO TOW |
| B 5.     | UNI I - 750 - BANDIMEX, svítidlo VV DINGO TOW |

ULOŽENÍ KABELŮ  
VOLNÝ TERÉN  
výkop 350 x 800


ULOŽENÍ KABELŮ  
PŘEKOP KOMUNIKACE  
výkop 500 x 1200

ULOŽENÍ KABELŮ  
PROTLAK  
POD KOMUNIKACÍ


ZÁKLADY STOŽÁRŮ




KABEL VO • CHRÁNIČKA



KABEL VO • CHRÁNIČKA



KABEL VO • CHRÁNIČKA



ROZMĚRY - 600 x 600 x 1200 mm

|   |   |              |  |                                 |
|---|---|--------------|--|---------------------------------|
| Navrhl :                                      | Kreslil :   | Kontroloval: | TARPA, s.r.o.<br>Kydlinovská 1300, Hradec Králové, 500 02<br>ICO: 25970763 |                                 |
| Jindřich Šímek                                | Jindřich Šímek  |              |  |                                 |
| Investor:                                     | Obec Bystřice, Bystřice III, 507 23 Libáň, IČ: 00271420 |              |  | Oddělení: projekce              |
| Stavba:                                       | Važice - nový rozvod VO                                 |              |  | Datum: prosinec 2016            |
|   |   |              |  | Stupeň dok.: dokumentace stavby |
|   |   |              |  | Stavba č.: 30-2016-II           |
| Název výkresu                                 |   |              | Výkres č.: 5.  | Měřítko: 1:1000                 |
| CELKOVÁ SITUACE - stávající podzemní zařízení |   |              |  |                                 |